



Հաշվետվություն

Երևան քաղաքի փողոցների և համաբուժարանային
հաստատությունների մատչելիության դիտարկման արդյունքներ

Սույն հրապարակումն իրականացվում է
Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ – Հայաստանի աջակցությամբ



2013թ.-ին Երևան քաղաքի փողոցների և համարուժարանային հաստատությունների մատչելիության դիտարկման արդյունքներ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան տալիս է հաշմանդամության հետևյալ սահմանումը. «Հաշմանդամությունը զարգացող հասկացություն է, որը մարդկանց առողջական խանգարումների և վերաբերմունքային ու միջավայրի խոչընդոտների համագործակցության արդյունք է և խոչընդոտում է այդ մարդկանց լիարժեք և արդյունավետ մասնակցությանը հասարակական կյանքին»: Կոնվենցիայի նման սահմանումը ընդգծում է հաշմանդամության հասկացության փոփոխվող բնույթը. ապահովելով համապատասխան միջավայր և վերաբերմունք, հնարավոր է նվազեցնել անձի սոցիալական հաշմանդամության աստիճանը: Դրա գլխավոր նախապայմաններից մեկը մարդու հիմնարար իրավունքների իրականացումն է: Այդ շարքում կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, առանց որի անհնար է պատկերացնել անձի լիարժեք կյանքն ու զարգացումը: Մայլակից օգտվող անձանց դեպքում այդ իրավունքը հաճախ կտրուկ սահմանափակվում է ճարտարապետական խոչընդոտների պատճառով, որոնք առկա են ամենուր՝ ինչպես շինությունների ներսում, այնպես էլ փողոցներում:

Հաշվի առնելով խնդրի արդիականությունը, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի աճող հետաքրքրվածությունը նշված հիմնախնդրով՝ 2013թ.-ի դեկտեմբերի 2-16 «Ունիտն» հասարակական կազմակերպության հետազոտողները դիտարկեցին Երևան քաղաքի 9 վարչական շրջաններին պատկանող կենտրոնական փողոցները, ինչպես նաև քաղաքի բոլոր պոլիկլինիկաները՝ սայլակից օգտվող անձանց համար դրանց մատչելիության աստիճանը պարզելու նպատակով: Մասնավորապես, ուսումնասիրվել է անցումների և մայթերի վրա առանց թեքահարթակների առկա բորդյուրների (մայթեզրների), աստիճանների և սայլակով անցնելու համար հնարավոր այլ խոչընդոտների առկայությունը:

Փողոցները դիտարկվել են հետևյալ վարչական շրջաններում.

1. Կենտրոն,
2. Քանաքեռ-Զեյթուն,
3. Նոր-Նորք,
4. Արաբկիր,
5. Էրեբունի,
6. Մալաթիա-Սեբաստիա,
7. Ավան,
8. Աջափնյակ,
9. Դավիթաշեն:

Նշված վարչական շրջաններում հայտնաբերվել է սայլակով տեղաշարժվելու համար 53 անմատչելի խաչմերուկ, իսկ դրանց հարող մայթերին խոչընդոտների թիվը գերազանցել է 100-ը: Այնուամենայնիվ, դրանց մեջ առանձնացվել են առավել նշանակալիցները՝ ելնելով փողոցին հարող օբյեկտների/հաստատությունների նշանակությունից և փողոցի ընդհանուր

ակտիվությունից: Արդյունքում կազմվել է վերակառուցում պահանջող 36 տեղայնացումների ցուցակ (տե՛ս Աղյուսակ 1), որը 2013թ. դեկտեմբերի 17-ին ներկայացվել է Երևանի քաղաքապետարանի տեղակալի հետ հանդիպմանը: Նշված առաջարկներից 11-ը ներառվել են 2014թ.-ին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից նախատեսված թեքահարթակների կառուցման նախագծի մեջ, իսկ մնացածները հաշվի կառնվեն հետագա աշխատանքների ժամանակ (տե՛ս Աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 1. Հարմարեցման համար առաջարկվող խաչմերուկներ և մայրեր¹:

| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ | ՀԱՍՑԵ | ՓՈՂՈՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ | ԱՌԿԱ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ |
|----------------|---|--|---|
| ԿԵՆՏՐՈՆ | Աբովյան 38 | Թիվ 1 հիվանդանոցի դիմաց գտնվող անցում: Տանում է դեպի հիվանդանոց և ծննդատուն, բազմաթիվ դեղատներ | 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրի բարձրությունը՝ 15սմ |
| | Հանրապետության - Արամի խաչմերուկ | Տանում է դեպի Հանրապետության հրապարակ, ելք դեպի Տիգրան Մեծ փողոց: Բազմաթիվ առևտրային կետեր, ինչպես նաև «Վերնիսաժը» | 4 բորդյուր, յուրաքանչյուրի բարձրությունը՝ 15սմ: Առկա է 2 թեքահարթակ՝ 130սմ (չափանիշներին չհամապատասխանող) |
| | Պռոշյան փողոց՝ «Նաիրի» բժշկական կենտրոնի մոտ | Տանում է դեպի «Նաիրի» բժշկական կենտրոն | 2 անցում՝ 4 բորդյուր, յուրաքանչյուրի բարձրությունը՝ 15սմ |
| | Մելիք-Ադամյան փող. | Ֆինանսների նախարարության մոտ, տանում է դեպի Հանրապետության հրապարակ | Մեկ անցումի վրա 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 3սմ |
| ԱՐԱԲԿԻՐ | Ավետ Ավետիսյան - Վաղարշյան խաչմերուկ | Տանում է դեպի Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան | 6 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 13սմ |
| | Փափագյան 21 | Ակտիվ փողոց, բազմաթիվ առևտրային կետեր | 4 աստիճան, ընդ. բարձրությունը՝ 58սմ, թեքահարթակի երկարությունը՝ 160սմ |
| | Փափագյան 22 | Ակտիվ փողոց, բազմաթիվ առևտրային կետեր | 3 բորդյուր, յուր. բարձրությունը՝ 32սմ, թեքահարթակի երկարությունը՝ 130սմ |

¹ Մզեցված տառերով նշված են այն առաջարկները, որոնք «Ունիսոն» շ.հ-ի առաջարկի հիման վրա ներառվել են 2014թ.-ին քաղաքապետարանի կողմից թեքահարթակների կառուցման պլանի մեջ:

| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ | ՀԱՍՑԵ | ՓՈՂՈՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ | ԱՌԿԱ ԽՈՉՐՆԴՈՏՆԵՐ |
|----------------|---|--|---|
| ԱՐԱԲԿԻՐ | Արամ Խաչատրյան 25, 26/3 | Ակտիվ փողոց, առկա են դեղատներ, առևտրի կետեր, Իսակովի դպրոց | Անցումի մոտ 2 բորոյուր՝ 5սմ և 10սմ բարձրությամբ |
| ԱՎԱՆ | Բարաջանյան-Աճառյան խաչմերուկ | Կրթական հաստատություններ, Ֆուտբոլի ակադեմիա (լիովին մատչելի), առևտրի կետեր | 4 անցում, 8 բորոյուր, որից 4-ը՝ 10սմ, 4՝ 15սմ |
| | Ավանի-Առինջի 2րդ խաչմերուկ (Basic House) | Basic House խանութ (մատչելի) | 2 անցում, 4 բորոյուր, որոնցից 1-ը՝ 10սմ, 2-ը՝ 15սմ, 1-ը՝ 40սմ: Մայթին՝ 1 անցում, 2 բորոյուր, 1-ը՝ 40սմ, 1-ը՝ 20սմ |
| | Այգի՝ Բարաջանյան 4/12՝ Basic House խանութի մոտ | Մատչելի այգի | 1 բորոյուր՝ 10սմ |
| ԷՐԵՐՈՒՆԻ | Էրեբունի շուկայի մուտքի մոտ | Տանում է դեպի շուկա, ակտիվ փողոց | 1 բորոյուր՝ 20սմ |
| | Էրեբունի-Արցախ խաչմերուկ | Տանում է դեպի մեծ խանութ | 1 բորոյուր՝ 13.5սմ |
| | Տիտոգրադյան փող., 14 շենքի մոտ («Էրեբունի» հիվանդանոցի մուտքի մոտ) | Տանում է դեպի հիվանդանոց | 3 աստիճան, ընդհանուր բարձրությունը՝ 37սմ, բորոյուր՝ 8սմ, 4 աստիճան՝ ընդ. բարձ.՝ 55սմ |
| | Տիտոգրադյան փող. («Էրեբունի» հիվանդանոցի մուտքի դիմաց) | Ակտիվ փողոց, դեղատներ, վաճառակետեր | 2 բորոյուր՝ 11սմ և 20սմ |
| | Էրեբունի պող. 15 շենքի մոտ | Էրեբունի թաղապետարան, № 35 դպրոց, Beeline, Vivacell, ակտիվ փողոց | 1 բորոյուր՝ 15սմ, 1 աստիճան՝ 13սմ |
| | Ազատամարտիկների փող. | Էրեբունի թաղապետարան, դպրոցներ, պոլիկլինիկա | Փողոցով ցրված 29 բորոյուր |
| | Մուրացան 114 («Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մոտ) | Տանում է դեպի հիվանդանոց | 2 բորոյուր՝ 13սմ և 10սմ 2 բորոյուր՝ 7սմ և 11սմ: 1 աստիճան՝ 11սմ |
| | | | |

| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ | ՀԱՍՑԵ | ՓՈՂՈՑԻ ՆՎԱՐԱԳԻՐ | ԱՌԿԱ ԽՈՉՐՆԴՈՏՆԵՐ |
|------------------|---|--|---|
| ԷՐԵՔՈՒՆԻ | Մասունցի Դավիթ - Ազատամարտիկներ խաչմերուկ | Տանում է դեպի կայարան, վաճառքի կետեր, սրճարան | 4 բորոյուր՝ 13սմ |
| | Միչուրինի փող. | Նուբարաշենի դատարան, անձնագչային սեղան, ոստիկանություն | 2 բորոյուր՝ 7սմ և 11սմ |
| | Մասունցի Դավիթ (դեպի կայարան) | Տանում է դեպի կայարան, վաճառքի կետեր, սրճարան | 1 անցում, 2 բորոյուր՝ 10սմ, 5 բորոյուր՝ 12-15սմ, աստիճաններ՝ 3 աստիճան՝ ընդ. բարձրություն՝ 45սմ, 1 աստիճան՝ 8սմ |
| | Մասունցի Դավիթ կայարանի մուտք | | 5 աստիճան, ընդ. բարձրություն՝ 57սմ, վատ թեքահարթակ |
| ՆՈՐ-ՆՈՐՔ | Մուրադյան փ. 8/7 | IDEAL խանութի մոտ: Ակտիվ փողոց | 1 աստիճան՝ 7սմ |
| | Միկոյան փող. | Մուպերմարկետներ ԱՎԱ և Արև | Աստիճաններ՝ վատ թեքահարթակ |
| | Գայի պող. | Թաաղապետրան և մայթի երկայնքով խանութներ, Orange | 6 բորոյուր՝ 10-25սմ բարձրությամբ |
| ՄԱԼԱԹԻԱ-ՄԵՔԱՍՏԻԱ | Մեքաստիա - Տիշինա խաչմերուկ | Բազմաթիվ խանութներ, ակտիվ փողոց | 4 անցում, 3 բորոյուր, որոնցից 1-ը՝ 5սմ, 2-ըսմ: |

Աղյուսակ 2. Հարմարեցման կարիք ունեցող խաչմերուկներ և մայթեր՝ երկրորդական ըստ իրենց ակտիվության:

| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ | ՀԱՍՑԵ | ՓՈՂՈՑԻ ՆՎԱՐԱԳԻՐ | ԱՌԿԱ ԽՈՉՐՆԴՈՏՆԵՐ |
|----------------|-----------|--|--|
| ԱՐԱԲԿԻՐ | Կապյան 1 | Կամուրջի սկիզբ, դպրանի մոտ, դեպի զանազան խանութներ | 2 բորոյուր՝ 5.5սմ և 7.5սմ |
| | Կապյան 2 | Կամուրջի մոտ | 2 բորոյուր՝ 5.5 և 6.5սմ |
| | Կապյան 10 | Ակտիվ փողոց | Թեքահարթակը չի համապատասխանում չափորոշիչներին և թեքահարթակի վերնամասում առկա է ծառ |

| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ | ՀԱՍՑԵ | ՓՈՂՈՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ | ԱՌԿԱ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ |
|-------------------|------------------------------------|--|---|
| ԱՐԱԲԿԻՐ | Գյուլբեկյան - Կոմիտաս խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Առկա է 6 թեքահարթակ, որոնց առաջնային մասում առկա է 4-6սմ բորոյուր |
| | Կոմիտաս 3/6 | Ակտիվ փողոց | Թեքահարթակի առաջնային մասում առկա է 3սմ բարձրությամբ բորոյուր և 2 աստիճան |
| | Կոմիտաս 12 | Ակտիվ փողոց | 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ |
| | Կոմիտաս 15 | Ակտիվ փողոց | 2 բորոյուր՝ 2սմ և 4սմ |
| | Կոմիտաս 16/1 | Ակտիվ փողոց | 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 5.5սմ |
| | Կոմիտաս 19 | Ակտիվ փողոց | 1 բորոյուր՝ 3սմ |
| | Կոմիտաս - Փափագյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | 8 թեքահարթակ, որոնց առաջնային մասում առկա է 2-5սմ բարձրությամբ բորոյուր |
| | Կոմիտաս 23-ից 25 | Ակտիվ փողոց | 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 7սմ |
| | Կոմիտաս 25-ից 27 | Ակտիվ փողոց | 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 4սմ |
| | Կոմիտաս 26 | Ակտիվ փողոց | Աստիճաններ՝ ընդհանուր բարձրությունը՝ 33սմ, անհամապատասխան թեքահարթակ՝ 138սմ |
| | Կոմիտաս 31/33 | «Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնի» մոտակայքում | 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 4սմ |
| | Կոմիտաս 49 սկիզբ | «Կոնվերս Բանկի» մոտ | 1 բորոյուր՝ 7սմ |
| | Կոմիտաս 45 | «Նիսան» խանութի դիմաց | 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 6սմ |
| | | | |

| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ | ՀԱՍՑԵ | ՓՈՂՈՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ | ԱՌԿԱ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| ԱՐԱԲԿԻՐ | Գրիբոյեդով - Կոմիտաս խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Առկա է 7 բորոյուր, յուրաքանչյուրի բարձրությունը` 17սմ:Բորոյուրների վրա կառուցված են ոչ բավարար` 150սմ երկարությամբ թեքահարթակներ, ինչպես նաև թեքահարթակների առաջնային մասում առկա են բորոյուրներ` 5- 7սմ: |
| | Վրացական - Կոմիտաս 37 խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Կառուցված է 8 թեքահարթակ, որոնց առաջնային մասում առկա է բորոյուր` 6սմ: |
| | Կոմիտաս 44 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 1 բորոյուր` 50սմ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար` 104սմ բարձրությամբ թեքահարթակ: Առկա են 3 աստիճաններ, յուրաքանչյուրը` 50սմ: |
| | Կոմիտաս 34 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր` 4սմ և 7սմ |
| | Կոմիտաս 36 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 1 բորոյուր` 5սմ |
| | Կոմիտաս 37 | Բաֆու անվան թիվ 36 դպրոցի մոտ | Առկա է 2 բորոյուր, յուրքանչյուրը` 5սմ |
| | Կոմիտաս 35 | «Հին Թիֆլիս» ռեստորանի մոտ | Առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը` 6սմ |
| | Կոմիտաս 33 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր` 4սմ և 6սմ |
| | Կոմիտաս 38 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր` 6.5սմ և 12սմ և 4 աստիճան` ընդհանուր բարձրությունը 51սմ |
| | Կոմիտաս 40 | | Առկա է 2 բորոյուր` 5սմ և 7սմ |

| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ | ՀԱՍՑԵ | ՓՈՂՈՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ | ԱՌԿԱ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ |
|-------------------|--------------------------------------|---|---|
| ԱՐԱԲԿԻՐ | Քոչար 14 | Ստեփան Զորյանի անվան թիվ 56 դպրոցի դիմացի մայթը | Առկա է 1 բորոյուր՝ 9սմ |
| | Վաղարշյան - Սունդուկյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | 1 բորոյուր՝ 5սմ |
| | Փափազյան - Քոչար խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Առկա է բորոյուր՝ 17սմ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 58սմ բարձրությամբ թեքահարթակ |
| | Քոչար 5 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր՝ 8սմ և 10սմ |
| | Քոչար 7 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 1 բորոյուր՝ 12սմ |
| | Քոչար 9 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր՝ 14սմ և 17սմ |
| | Քոչար 14 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 3 բորոյուր՝ 14- 17սմ |
| | Քոչար 16/1 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր՝ 17սմ և 20սմ |
| | Բաղրամյան 64/1-71 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ |
| | Համբարձումյան փող. սկիզբ | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր՝ 4սմ և 5սմ |
| | Իսահակյան - Բաղրամյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 թեքահարթակ, որոնց առաջնային մասում կա բորոյուր՝ 3.5սմ և 5սմ |
| | Բաղրամյան 1 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 1թեքահարթակ, որի առաջնային մասում կա բորոյուր՝ 5սմ |
| | Կիկյան 15 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ մոտ 10սմ |
| | Կիկյան 16/2 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 8սմ |

| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ | ՀԱՍՑԵ | ՓՈՂՈՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ | ԱՌԿԱ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ |
|-----------------------------------|-------------|--|---|
| ԱՐԱԲԿԻՐ | Կիկյան 18 | Ակտիվ փողոց | Առկա է բորոյուր՝ 10սմ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 20սմ երկարությամբ թեքահարթակ |
| | Կիկյան փող. | «ABB բանկի» դիմաց | Առկա է 1 բորոյուր՝ 10սմ |
| | Օրբելի 9/2 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 1 բորոյուր՝ 10սմ |
| | Օրբելի 16 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 1 բորոյուր՝ 15սմ |
| | Օրբելի 18 | Ակտիվ փողոց | Առկա է բորոյուր՝ 9սմ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 33սմ երկարությամբ թեքահարթակ: Մայթին առկա է 2 բորոյուր՝ 14սմ և 33սմ |
| | Օրբելի 19 | Ակտիվ փողոց | Առկա է բորոյուր՝ 14սմ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 30սմ երկարությամբ թեքահարթակ |
| | Օրբելի 23 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր՝ 15սմ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 15սմ երկարությամբ թեքահարթակ |
| | Օրբելի 29/1 | Ակտիվ փողոց | Անցումի վրա կառուցված է մեկ թեքահարթակ, մյուս կողմից բորոյուր՝ 5սմ |
| | Օրբելի 33 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ |
| | Օրբելի 37 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ |
| Այգեձոր - Պողոսյան 2 խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ, որոնց վրա կառուցված են ոչ բավարար՝ 16սմ բարձրությամբ թեքահար- թակներ: Մայթին առկա է 3 բորոյուր՝ 20սմ և 10սմ | |

| ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ | ՀԱՍՑԵ | ՓՈՂՈՑԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ | ԱՌԿԱ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| ԱՐԱԲԿԻՐ | Պռոշյան 10 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 25սմ |
| | Պռոշյան 27 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 3 աստիճան |
| | Պռոշյան 28/3 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 1 բորոյուր՝ 7սմ |
| | Պռոշյան 36/2 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 աստիճան, ընդհանուր բարձրությունը՝ 30սմ |
| | Պռոշյան - Դեմիրճյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Խաչմերուկին առկա է 6 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 13-15սմ |
| | Արամ Խաչատրյան 6 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է բորոյուր՝ 70սմ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 330սմ երկարությամբ թեքահարթակ |
| | Արամ Խաչատրյան 8/2 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 20սմ |
| | Արամ Խաչատրյան-Հակոբյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման հատվածում առկա է 2 բորոյուր՝ 13սմ և 15սմ |
| | Արամ Խաչատրյան 1 - 43 | Ակտիվ փողոց | Բազմաթիվ աստիճաններ և այլ խոչնդոտներ |
| | Խաչատրյան 1-Գյուլբեկյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցումներից մեկի վրա առկա է 1բորոյուր՝ 13սմ |
| | Արամ Խաչատրյան 10-12 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 1 բորոյուր՝ 13սմ |
| | Փափագյան - Ա.Խաչատրյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 6 բորոյուր՝ 4-19սմ |

| | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--|
| ՔԱՆԱՔԵՌ- ՁԵՅԹՈՒՆ | Թբիլիսյան խճուղի 43 | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 14-16սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի | «OMVLArmenia»-ի դիմաց | Անցման վրա առկա է 4 բորդյուր՝ 8-14սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի | «ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» - ի մոտ, դպրոցի հարևանությամբ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 21սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի | «AvtoCity»-ի հարևանությամբ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 13սմ բարձրությամբ |
| | Թբիլիսյան խճուղի 25/7 | «LitokolArmenia»-ի հարևանությամբ | Անցման վրա առկա է 6 բորդյուր՝ 8-19սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի | «Դեկորա» խանութի դիմաց | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 5-12սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի | «MIKA» բենզալցակայանի մոտ | Անցման վրա առկա է 6 բորդյուր՝ 12-22սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի | «Coca-cola» գործարանի մոտ | Խաչմերուկի վրա առկա 5բորդյուր՝ 5-20սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի 15-ից ներքև | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 6 բորդյուր՝ 10-18սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի | «Armenian Kitchen»-ի հարևանությամբ | Մայթին առկա է 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի | «Armenian Kitchen»-ից մինչև «Այբ» դպրոց ընկած հատված | 3 անցում, որոնց վրա առկա են 6 բորդյուրներ՝ 13-16սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի 11/11 | «Այբ» դպրոցի մոտ | Անցման վրա առկա է 4 բորդյուր՝ 14-15սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի | «Max Oil Armenia»-ի մոտ | Մայթին առկա է 2բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 13սմ |
| | Թբիլիսյան խճուղի | «Max Oil Armenia»-ից մինչև «Grand Sun» ընկած հատված | Առկա է 2 անցում, որոնցից մեկի վրա 1 բորդյուր՝ 15սմ, մյուսի վրա՝ 2 բորդյուր՝ 10սմ: Մայթին առկա է 2 բորդյուր՝ 16սմ |

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------------------------|--|
| ՔԱՆԱՔԵՌ- ՁԵՅԹՈՒՆ | Թբիլիսյան խճուղի | «Grand Sun»-ի և «Honda»-ի մոտ | Առկա է 1 անցում, որի վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 14սմ: Մայթին առկա է 6 բորդյուր՝ 10-11սմ |
| | Քանաքեռցի 1 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 1 անցում, որի վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 12սմ |
| | Քանաքեռցի 1 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 բորդյուր՝ 10սմ բարձրությամբ |
| | Քանաքեռցի 14 | Թիվ 103 ավագ դպրոցի մոտ | Առկա է 1 անցում, որի վրա առկա է 1 բորդյուր՝ 10սմ: Մայթին առկա է 2 բորդյուր՝ 12սմ |
| | Քանաքեռցի 45 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 բորդյուր՝ 10սմ |
| | Քանաքեռցի 36 | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա 1 բորդյուր՝ 10սմ |
| | Քանաքեռցի 50 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ, փոքր-ինչ հեռու դարձյալ 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ |
| | Քանաքեռցի 95 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա են աստիճաններ՝ յուրքանչյուրը՝ 12սմ |
| | Քանաքեռցի 107ա | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 40սմ |
| | Քանաքեռցի 117 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 1 բորդյուր՝ 12սմ: Կանգառի խցիկը փակում է մայթը |
| | Քանաքեռցի 66 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 բորդյուր՝ 15սմ: Կանգառի խցիկը փակում է մայթը |
| | Քանաքեռցի փող. | «ABB բանկի» մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 8սմ և 20սմ բարձրությամբ |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| ՔԱՆԱՔԵՆ- ՁԵՅԹՈՒՆ | Քանաքեոցի 96 | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 2 բորոյուր՝ 10սմ |
| | Քանաքեոցի 123 | Ակտիվ փողոց | Կանգառի խցիկը փակում է մայթը |
| | Քանաքեոցի 100 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 8 բորոյուր՝ 8-15սմ և 1 աստիճան՝ 15սմ |
| | Քանաքեոցի փող. | «Orange Armenia» խանութի դիմաց | Մայթին առկա են աստիճաններ |
| | Քանաքեոցի 44 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 1 աստիճան՝ 18սմ |
| | Քանաքեոցի 44 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 աստիճան՝ 15սմ և 18սմ |
| | Քանաքեոցի 32 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է բորոյուր, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 25սմ երկարությամբ թեքահարթակ |
| | Սևակ - Ուլնեցի խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Խաչմերուկի վրա առկա է 7 բորոյուր՝ 10սմ բարձրությամբ, որոնց վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 16սմ երկարությամբ թեքահարթակ |
| ՆՈՐ ՆՈՐՔ | Գայի 16 | «Երևան Սիթի» խանութի մոտ | Մայթի վրա 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ |
| | Գայի 16/46-ից վերև | Բենզալցակայանի մոտ | Մայթին առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ |
| | Գայի 19/8-ից | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 6 բորոյուր՝ 10-15սմ |
| | Բ. Մուրադյան փ. 8/7 | «IDEAL» խանութի մոտ | Մայթին առկա է 1 բորոյուր՝ 7սմ |
| | Բ. Մուրադյան փ. 8/7 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 1 բորոյուր՝ 15սմ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 35սմ երկարությամբ թեքահարթակ |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| ՆՈՐ ՆՈՐՔ | Վիլնյուսի փող. սկզբնամաս | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 1 բորոյուր՝ 17սմ, 3 աստիճան՝ ընդհանուր բարձրությունը՝ 50սմ |
| | Վիլնյուսի փող. | «Սեր բերող ծաղիկներ» խանութի մոտ | Մայթին առկա է 3 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ, 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ |
| | Վիլնյուսի փող. | Մինչև 13/1 | Մայթին առկա է 3 աստիճան՝ 10-20սմ բարձրությամբ, 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ |
| | Վիլնյուսի 13/1 | Թիվ 198 ավագ դպրոցի մոտ փոքր այգի | Մուտքը անմատչելի է աստիճանների պատճառով |
| | Միկոյան փող. | Սուպերմարկետ «ԱՎԱ» | Մուտքի մոտ առկա են աստիճաններ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար երկարության թեքահարթակ |
| | Միկոյան փող. | Սուպերմարկետ «Արև» | Մուտքի մոտ առկա են աստիճաններ |
| ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ | Սեբաստիա 8/2 | Ակտիվ փողոց | Անցումի վրա առկա է 2 բորոյուր՝ 15սմ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 20սմ երկարությամբ թեքահարթակ |
| | Սեբաստիա - Տիչինա խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Խաչմերուկի վրա առկա է 3 բորոյուր, 1-ը՝ 5սմ, 2-ը՝ 15սմ |
| | Սեբաստիա 22/1 | Ակտիվ փողոց | Առկա է 3 աստիճա, մի փոքր հեռու ևս 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 14սմ |
| | Սեբաստիա 28 շենքի մոտ | Ակտիվ փողոց | Առկա 1 բորոյուր՝ 15սմ |
| ԿԵՆՏՐՈՆ | Մոսկովյան 24 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ |

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|--|
| ԿԵՆՏՐՈՆ | Մոսկովյան 28 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 4 բորդյուր՝ 7-14սմ |
| | Մոսկովյան 36 | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 1 բորդյուր՝ 15սմ |
| | Թումանյան 41 | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է առկա է 2 բորդյուր՝ 13սմ և 18սմ |
| | Սարյան 8 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 1 բորդյուր՝ 7սմ |
| | Սարյան 16 – Պուշկին խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 3 բորդյուր, որոնցից 1-ը՝ 16սմ, 2-ը՝ 12սմ |
| | Դեմիրճյան 38 | | Անցման վրա առկա է 3 բորդյուր, որոնցից 1-ը՝ 12սմ, 2-ը՝ 13սմ |
| | Կորյուն փող. | ԵՊԲՀ-ի մուտք | Անցման վրա առկա է 1 բորդյուր՝ 15սմ |
| | Մխիթար Հերացու փող., 2/1 շենք | | Անցման վրա առկա է 1 բորդյուր՝ 15սմ |
| | Չարենցի փող. | ԵՊՀ-ի կենտրոնական մուտք | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ |
| | Չարենց - Սայաթ Նովա խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Խաչմերուկի վրա առկա 4 բորդյուր՝ 13-15սմ, դրանցից մեկի վրա կատուցված է ոչ բավարար՝ 13սմ երկարությամբ թեքահարթակ |
| | Սայաթ Նովա - Ալեք-Մանուկյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 4 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ |
| | Գրիգոր Լուսավորիչ-Արգիշտի խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 8սմ |
| | Դեմիրճյան փող. | «Ա-Լ» սուպերմարկետի մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 13-15սմ |
| Պռոշյան փող. | Սուրբ Հովհաննես-Մկրտիչ եկեղեցու մոտ | Անցման վրա առկա է 3 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ | |

| | | | |
|---------|-----------------------------------|---|--|
| ԿԵՆՏՐՈՆ | Պռոշյան փող. | «Մարգարյան պանդոկի» մոտ | Խաչմերուկի վրա առկա 4 բորոյուր՝ 13-15սմ, դրանցից մեկի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 20սմ երկարությամբ թեքահարթակ |
| | Պռոշյան փող. | «Ուրարտու» ռեստորանի դիմաց | Անցման վրա առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 13սմ |
| | Պռոշյան փող. | Արամյանց բժշկական կենտրոնի և Հայկական զարգացման բանկի մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորոյուր՝ 13-15սմ |
| | Բաղրամյան - Երզնկյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Խաչմերուկի վրա առկա 4 բորոյուր՝ 13-15սմ, դրանցից 2-ի վրա կառուցված են ոչ բավարար երկարությամբ թեքահարթակներ |
| | Կողբացի փող. | Մարգարյան հիվանդանոցի «Պրոմտեստ» ախտորոշման լաբորատորիայի մոտ | Խաչմերուկի վրա առկա 4 բորոյուր՝ 13-15սմ |
| | Պուշկին-Կողբացի խաչմերուկ | | Խաչմերուկի վրա առկա 8 բորոյուր՝ 13-15սմ |
| | Թումանյան-Կողբացի խաչմերուկ | | Խաչմերուկի վրա առկա 2 բորոյուր՝ 13-15սմ |
| | Երվանդ Քոչար-Վարդանանց խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Խաչմերուկի վրա առկա 2 բորոյուր՝ 13-15սմ |
| | Երվանդ Քոչար-Տիգրան Մեծ խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Խաչմերուկի վրա առկա 1 բորոյուր՝ 15սմ |
| | Տիգրան Մեծ-Խորենացի խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Խաչմերուկի վրա առկա 4 բորոյուր՝ 15սմ |
| | Նար-Դոս-Ռոստոմյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Խաչմերուկի վրա առկա 4 բորոյուր՝ 15սմ |
| | Նար-Դոս փող. | Շինանյութի խանութներ մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորոյուր՝ 13-15սմ |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|---|---|
| ԿԵՆՏՐՈՆ | Նար-Դոս - Աղյուսագործներ խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 8սմ, որոնց վրա կառուցված են ոչ բավարար՝ 10սմ երկարությամբ թեքահարթակներ |
| | Նար-Դոս փող. | «Լիա» խանութի մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 13-15սմ |
| | Նար-Դոս - Քաջագնունի խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 1 բորդյուր՝ 15սմ |
| | Նար-Դոս փող. | «Հելլա» խանութի մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 13-15սմ |
| | Նար-Դոս - Վարդանանց խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 2՝ ոչ բավարար լայնության թեքահարթակ |
| | Նար-Դոս փող. | «Ավտոհաուս» խանութի մոտ | Անցման վրա առկա է 1 բորդյուր՝ 15սմ |
| | Քաջագնունի - Վրացյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 2՝ ոչ բավարար լայնության թեքահարթակ |
| | Վրացյան - Վարդանանց խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 13-15սմ |
| | Երվանդ Քոչար - Վարդանանց խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 13-15սմ |
| | Երվանդ Քոչար - Քաջագնունի խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 5 բորդյուր՝ 13-15սմ բարձրությամբ |
| | Երվանդ Քոչար փող. | «Ոսկու շուկայի» մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 13-15սմ |
| | Երվանդ Քոչար փող. | «Պրոմեթեյ» բանկի մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր՝ 13-15սմ |
| Խորենացի փող. | «HSBC բանկի» մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ: | |
| ԷՐՇԲՈՒՆԻ | Արցախի փող. | «ՎիվաՍեյլ-ՄՏՄ»-ի սպասարկման կենտրոնի մոտ | Անցման վրա առկա է 1 բորդյուր՝ 15սմ |

| | | | |
|----------|--|---------------------------------|---|
| ԷՐԵՐՈՒՆԻ | Էրեբունի - Արցախ | | Անցման վրա առկա է 1 բորդյուր՝ 13սմ |
| | Էրեբունի փող. | Շուկայի մուտքի մոտ | Անցման վրա առկա է 1 բորդյուր՝ 20սմ բարձրությամբ |
| | Տիտոգրադյան փող. | «Էրեբունի» բժկական կենտրոնի մոտ | Ջանազան արգելքներ հիվանդանոցի մուտքի և մայթի միջև. աստիճաններ՝ 20-50սմ, 2 բորդյուր՝ 11սմ և 20սմ |
| | Տիտոգրադյան - Խաղաղ Դոն խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա են աստիճաններ, 3-ը՝ 13սմ, 2-ը՝ 16սմ |
| | Տիտոգրադյան փող. | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 բորդյուր՝ 10սմ և աստիճաններ՝ 2 հատ, յուրաքանչյուրը՝ 8սմ |
| | Տիտոգրադյան - Ավանեսովի անցում | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 2 բորդյուր՝ 13-15սմ |
| | Էրեբունի - Ազատամարտիկների խաչմերուկ | «Մթար» սուպերմարկետի մոտ | Անցման վրա առկա բորդյուր՝ 19սմ, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար երկարությամբ թեքահարթակ |
| | Էրեբունի 15 | Ակտիվ փողոց | Մայթին 1 աստիճան՝ 13սմ, 3 բորդյուր՝ 15սմ նաև 2 ծառ բորդյուրներին կպած |
| | Ազատամարտիկների պող. | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 30 բորդյուր՝ 7-15սմ: |
| | Մուրացան 114 | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 4 բորդյուր՝ 7-11սմ բարձրությամբ և 1 աստիճան՝ 11սմ |
| | Սասունցի Դավիթ - Ազատամարտիկների խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Խաչմերուկի վրա առկա է 4 բորդյուր՝ 11-13սմ |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------------------------------|--|---|
| ԷՐԵՐՈՒՆԻ | Միչուրինի փող. | Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի մոտ | Մայթին առկա է 2 բորոյուր՝ 7-12սմ |
| | Սասունցի Դավիթ փող. | Ակտիվ փողոց | Մայթին առկա է 7 բորոյուր՝ 8-15սմ և 3 աստիճանաշար, որոնցից 1-ը բաղկացած է 1 աստիճանից՝ 14սմ, 2-րդը՝ 3 աստիճանից, յուրքանցուրը՝ 45սմ, 3-րդը՝ 1 աստիճանից՝ 8սմ |
| | «Սասունցի Դավիթ» կայարան | Ակտիվ փողոց | Չախ մուտքի մոտ 4 աստիճան՝ ընդհանուր բարձրությունը՝ 57սմ |
| | Տիգրան Մեծ – Աճեմյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա 2 բորոյուր՝ 5սմ բարձրությամբ |
| | Տիգրան Մեծի 46 | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա 2 բորոյուր, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար մոտ 15սմ բարձրությամբ թեքահարթակ |
| | Տիգրան Մեծի 54 | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա 1 բորոյուր՝ 6սմ բարձրությամբ |
| | Տիգրան Մեծի 74 | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա 2 բորոյուր՝ 6սմ բարձրությամբ |
| ԱՎԱՆ-ԱՌԻՆՁ | Բաբաջանյան փող. | Ավանդական բժշկության համալսարանի մոտ | Անցման վրա առկա է 6 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 20սմ բարձրությամբ |
| | Բաբաջանյան փող. | Ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 20սմ բարձրությամբ |
| | Բաբաջանյան փող. | «Natali Pharm» դեղատան մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորոյուր, յուրաքանչյուրը՝ 20սմ բարձրությամբ, մայթին առկա է 1 բորոյուր՝ 20սմ բարձրությամբ |

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| ԱՎԱՆ-ԱՌԻՆՋ | Բաբաջանյան փող.-ին կից | Մշակույթի տան մոտ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ, մայթին առկա է 1 բորդյուր՝ 20սմ |
| | Բաբաջանյան փող. | Լավանդա խանութի մոտ | Անցման վրա առկա է 1 բորդյուր՝ 15սմ |
| | Խուղյակով փող. | «Grand Candy» խանութի մոտ | Մայթին առկա է 3 բորդյուր, 1-ը՝ 10սմ, 2-ը՝ 30սմ |
| | Խուղյակով փող. | «Էվրիկա» խանութի մոտ | Մայթին առկա է 3 բորդյուր, 1-ը՝ 20սմ, 2-ը՝ 10սմ բարձրությամբ |
| | Խուղյակովի 184/ա, 50 մետր անց | Սոibank-ի դիմաց | Մայթին առկա է 2 բորդյուր, 1-ը՝ 10սմ, 2-ը՝ 16սմ |
| ԴԱՎԻԹԱՇԵՆ | Տիգրան Պետրոսյան փող. | Վերջին խաչմերուկ | Անցման վրա առկա է 2 բորդյուր, յուրաքանչյուրը՝ 10սմ |
| ԱՋԱՓՆՅԱԿ | Ֆուչիկ-Աբեյան խաչմերուկ | Ակտիվ փողոց | Անցման վրա առկա է 6 բորդյուր, որից 2-ը՝ 10սմ, 4-ը՝ 15սմ |

Համարուծարանային համակարգի մատչելիության դիտարկում

Մոնիտորինգի ընթացքում «Ունիսոն» ՀԿ-ի հետազոտողները դիտարկել են քաղաք Երևանի 30 պոլիկլինիկա՝ դրանց մատչելիության տեսանկյունից: Ստացված արդյունքների հիման վրա պոլիկլինիկաները բաժանվել են 4 խմբի.

1. **Մասնակիորեն մատչելի:** Դիտարկված պոլիկլինիկաներից ոչ մեկը լիովին չէր համապատասխանում ֆիզիկական մատչելիության չափանիշներին, սակայն այս ցանկի մեջ ներառվածները հիմնականում հասանելի են սայլակից օգտվող անձանց համար:
2. **Անմատչելի պոլիկլինիկաներ, որոնց հարմարեցումը համեմատաբար դյուրին է:** Այս ցանկի մեջ ներառված պոլիկլինիկաները անմատչելի են, սակայն դրանց հարմարեցումը համեմատաբար քիչ ռեսուրսներ է պահանջում:
3. **Անմատչելի պոլիկլինիկաների ցանկ, որոնց հարմարեցումը պահանջում է որոշակի վերակառուցումներ:** Այս ցանկի մեջ ներառված պոլիկլինիկաներում կատարվել են որոշակի հարմարեցումներ, սակայն դրանք չեն համապատասխանում պահանջվող չափանիշներին և օգտագործման համար անհարմար կամ նույնիսկ անհասանելի են: Նշված պոլիկլինիկաները հարմարեցնելու համար անհրաժեշտ է կատարել նշված թեքահարթակների վերակառուցումը:
4. **Անմատչելի պոլիկլինիկաների ցանկ:** Այս ցանկում ներառված պոլիկլինիկաները բավականին դժվար է մատչելի դարձնել:

Աղյուսակ 3. Մասնակիորեն մատչելի պոլիկլինիկաների ցանկ

| ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ | ՀԱՍՑԵ | ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ |
|---|---|--|
| «Նոր արեջ» պոլիկլինիկա | Ազատամարտիկների պող., 82/2 շենք | Մուտքի մոտ 11 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ, թեքահարթակ՝ 10սմ |
| Հատուկ պոլիկլինիկա | Կոմիտասի պող., 49/4 շենք | Հարթ մուտք |
| «Դավիթ Անհաղթ» բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկա | Հրաչյա Ներսիսյան փող., 7 շենք | Մուտքի մոտ բորդյուր՝ 10սմ, 2 աստիճան, յուր.՝ 14սմ, թեքահարթակը՝ 100սմ: Մի փոքր հեռու 1 աստիճան՝ 15սմ, թեքահարթակը՝ 50սմ: Ներսում 4 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ, թեքահարթակ 200սմ |
| «Մուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկա | Նոր Նորքի 3-րդ միկրոշրջան, Գյուրջյան փող., 8 շենք | Մուտքի մոտ 2 աստիճան՝ 10սմ և 16սմ, թեքահարթակ՝ 200սմ |
| «Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոն | Մարգարյան փող., 6 շենք | Մուտքի մոտ 4 աստիճան, որոնցից 1-ը՝ 10 ս, 3-ը՝ 17սմ, թեքահարթակ՝ 200սմ: Երկհարկանի, վերելակը աշխատում է |

Աղյուսակ 4. Անմատչելի պոլիկլինիկաների ցանկ, որոնց հարմարեցումը համեմատաբար դյուրին է

| ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ | ՀԱՍՑԵ | ԽՈՉՇՆԴՈՐՏՆԵՐ |
|---|----------------------------------|--|
| Թիվ 2 | Եզնիկ Կողբացու փող., 47 շենք | Մուտքի մոտ 1 բորոյուր՝ 11սմ, շեմ՝ 12սմ |
| Թիվ 7 | Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, 4-րդ շենք | Մուտքի մոտ 2 աստիճան՝ 17սմ և 19սմ |
| Թիվ 16 | Դրոյի փող., 17 շենք | Մուտքի մոտ բորոյուր՝ 18-20սմ, շեմ՝ 5սմ, ներսում մեկ աստիճան՝ 25սմ |
| «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի պոլիկլինիկա | Մուրացանի փող., 114 շենք | Մուտքի մոտ 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 14սմ |
| «Արտաշիսյան» պոլիկլինիկա | Արտաշիսյան փող., 46ա շենք | Մուտքի մոտ բորոյուր՝ 15սմ, 4 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ, թեքահարթակ 160սմ: Երկհարկանի է, կա վերելակ, սակայն չի աշխատում |
| «Նատալի Ֆարմ Մալաթիա» բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկա | Դանիել Վարուժանի փող., 28ա շենք | Հարթ մուտք, ներսում՝ 1 աստիճան՝ 20սմ |

Աղյուսակ 5. Անմատչելի պոլիկլինիկաների ցանկ, որոնց հարմարեցումը պահանջում է որոշակի վերակառուցումներ (օր.՝ անհարմար թեքահարթակների փոփոխում)

| ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ | ՀԱՍՑԵ | ԽՈՉՇՆԴՈՐՏՆԵՐ |
|-------------|--------------------------------------|---|
| Թիվ 4 | Մուսկովյան փող., 13 շենք | Մուտքի մոտ 1 բորոյուր՝ 5սմ, 2 աստիճան՝ 4սմ և 17սմ, թեքահարթակ՝ 180սմ (ոչ բավարար) |
| Թիվ 5 | Գևորգ Հովսեփյան փող., 8 շենք | Մուտքի մոտ 2 աստիճան՝ 7սմ և 15սմ, թեքահարթակ՝ 100սմ (ոչ բավարար) |
| Թիվ 8 | Մարշալ Բաղրամյան պող., 51ա շենք | Մուտքի 2 աստիճան, յուր.՝ 15սմ, թեքահարթակը 160սմ |
| Թիվ 13 | Ներքին Շենգավիթ, 9-րդ փող., 153 շենք | Մուտքի մոտ 4 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ, թեքահարթակը՝ 145սմ |

| ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ | ՀԱՍՑԵ | ԽՈՉԸՆԴՈՐՏՆԵՐ |
|--|-------------------------|---|
| Թիվ 15 | Մեքաստիայի փող., 9 շենք | Մուտքի մոտ 10սմ, թեքահարթակ՝ 30սմ |
| Թիվ 20 | Դավիթաշեն, 4-րդ թաղամաս | Մուտքի մոտ 3 աստիճան, որոնցից մեկը՝ 5սմ, 2-ը՝ 14.5սմ, թեքահարթակը՝ 83սմ |
| Կարմիր բլուրի պոլիկլինիկա | Կարմիր բլուրի փող. 27 | Մուտքի մոտ 4 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ, թեքահարթակ՝ 190սմ |
| «Հարավկովկասյան երկաթուղու» պոլիկլինիկա | Արցախի պողոտա, 8բ շենք | Մուտքի մոտ 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 18սմ, թեքահարթակ՝ 200սմ |

Աղյուսակ 5. Անմատչելի պոլիկլինիկաների ցանկ

| ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ | ՀԱՍՑԵ | ԽՈՉԸՆԴՈՐՏՆԵՐ |
|---|-------------------------------------|--|
| Թիվ 1 | Լեռնի փող., 17 շենք | Մուտքի մոտ 1 բորոյուր՝ 13սմ: Երկհարկանի է, սակայն չունի վերելակ |
| Թիվ 17 | Տիգրան Մեծի պող., 36ա շենք | Մուտքի մոտ 16 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ, 4 հաստ ռելս՝ 150սմ, ներսում 3 հ աստիճան՝ 15սմ |
| Թիվ 19 | Անդրանիկի փող., 2ա շենք | Մուտքի մոտ 14 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 14սմ |
| «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկա | Տիտոգրադյան փող., 14 շենք | Մուտքի մոտ 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 14սմ: Երկհարկանի է, սակայն չունի վերելակ |
| «Նուբարաշեն» պոլիկլինիկա | Նուբարաշեն, Չնքուշի փող., 4 շենք | Մուտքի մոտ 2 աստիճան՝ 10սմ և 15սմ, թեքահարթակ՝ 300սմ: Երկհարկանի է սակայն չունի վերելակ |
| «Արշակունյանց» պոլիկլինիկա | Արշակունյանց պող., 43 շենք | Մուտքի մոտ 1 բորոյուր՝ 17սմ, 7 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ, 6 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ, շեն՝ 19սմ, եռհարկանի է, սակայն վերելակ չկա |

| ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ | ՀԱՍՑԵ | ԽՈՉՐՆԴՈՐՏՆԵՐ |
|---|-------------------------------|---|
| Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտական կենտրոնի պոլիկլինիկա | Մաշտոցի պող., 22 շենք | Շեմ՝ 10սմ, դեպի ներքև իջնող 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 14սմ: Ներսում դեպի վերև գնացող 4 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 14սմ |
| «Նոր Արաբկիր» առողջապահական կենտրոն | Հրաչյա Քոչար փող., 21 շենք | Մուտքի մոտ 21 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 12սմ (թեքահարթակ կառուցելու համար բավարար տեղ չկա): Վեց հարկանի է, չունի վերելակ |
| «Սարիթաղ» պոլիկլինիկա | Սարիթաղ, 10-րդ փող., 11 շենք | Մուտքի մոտ 5 աստիճան, որոնցից 1-ը՝ 10սմ, 4-ը՝ 15սմ, թեքահարթակը 130սմ: Երկհարկանի է, սակայն չունի վերելակ |
| «Նորագավիթ» պոլիկլինիկա | Նորագավիթ, 8-րդ փող., 10 շենք | Հարթ մուտք: Երկհարկանի է, սակայն չունի վերելակ |
| Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանության պոլիկլինիկա | Աբովյան փող., 54 շենք | Մուտքի մոտ 2 աստիճան՝ 1-ը՝ 5սմ, 2-ը՝ 1սմ: Ներսում 7 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ: Երկհարկանի է, սակայն չունի վերելակ |