



Հաշվետվություն

2013թ. նախագահական ընտրությունների ընթացքում
«Ունիսոն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացված
մոնիտորինգի և դիտորդության վերաբերյալ

Սույն հրապարակումն իրականացվում է
Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ – Հայաստանի աջակցությամբ



Բովանդակություն

Գլուխ 1. 2013թ. նախագահական ընտրությունների ընթացքում «Ունիտն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացված մոնիտորինգի և դիտորդության արդյունքները.....	3
Գլուխ 2. Ընտրությունների մատչելիության ապահովմանն ուղղված հանձնարարականներ և առաջարկներ	8
Հավելված 1. Դիտարկման քարտ (մոնիտորինգ)	14
Հավելված 2. Երևանի մատչելի և հիմնականում մատչելի տեղամասերի ցանկ.....	15
Հավելված 3. Ընտրատեղամասերում առկա խոչընդոտների վերաբերյալ թվային տեղեկություններ.....	17
Հավելված 4. Դիտարկման քարտ (քվեարկության օրը).....	19

Գլուխ 1. 2013թ. նախագահական ընտրությունների ընթացքում

«Ունիտն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացված

մոնիտորինգի և դիտորդության արդյունքները

Համաձայն մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի, ժողովրդի կամքը պետք է լինի կառավարության իրավագործության հիմքը. այս կամքի արտահայտությունը պետք է լինեն պարբերական ու անեղծ ընտրությունները, որոնք պետք է իրագործվեն համընդհանուր ու հավասար ընտրական իրավունքի հիման վրա, գաղտնի քվեարկության կամ համարժեք ազատ ընտրական ընթացակարգերի միջոցով: Հավասար հնարավորությունների ապահովմամբ ընտրություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են մի շարք նախապայմաններ, այդ թվում նաև համապատասխան՝ հարմարավետ և բոլոր ընտրողներին հասանելի, միջավայրի ապահովում: Վերջին կետի հետ կապված հաճախ խնդիրներ են առաջանում հատկապես հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, երբ, օրինակ, ընտրատեղամասի ֆիզիկական պայմանները դարձնում են այն անհասանելի՝ դրանով իսկ խոչընդոտելով գաղտնի և ազատ ընտրության իրավունքի իրացմանը:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որը Հայաստանը վավերացրել է 2010թ.-ին, սահմանում է, մասնավորապես, որ անդամ պետությունները պարտավոր են ապահովել, որ «ընտրությունների ընթացակարգերը, շենքերը և նյութերը մատչելի, հասկանալի ու օգտագործելի լինեն» հաշմանդամ ընտրողների համար (հոդված 29):

Ուսումնասիրելու համար Հայաստանում այս խնդրի իրավիճակը, արդյունավետ լուծումներ գտնելու և հաշմանդամների ընտրական իրավունքի լիարժեք իրացմանը նպաստելու նպատակով, «Ունիտն» հասարակական կազմակերպությունը պարբերաբար իրականացնում է ընտրատեղամասերի մատչելիության մոնիտորինգ (2003թ.-ից) և ընտրությունների դիտորդություն (2007թ.-ից):

2013թ. նախագահական ընտրությունների ընթացքում մոնիտորինգը և դիտորդությունը իրականացվել են Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ - Հայաստանի աջակցությամբ:

Դիտարկումների հիմնական նպատակն էր գնահատել ընտրատեղամասերի ֆիզիկական մատչելիությունը սակավաշարժուն ընտրողների, հատկապես սայլակով տեղաշարժվողների համար, հայտնաբերել, արդյոք ապահովված է լսողության խնդիրներ

ունեցող ընտրողների իրազեկությունը քարոզարշավին, ինչպես նաև պարզել տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց քվեարկության համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման աստիճանը:

Հետազոտությունը իրականացվել է Երևան քաղաքում երկու հիմնական փուլերով: Նախքան ընտրությունները «Ունիսոնի» դիտորդները գնահատել են ընտրատեղամասերի ընդհանուր ճարտարապետական պայմանները. մասնավորապես, դիտարկվել են տեղամասի փողոցում կամ բակում գտնվող խոչընդոտները, որոնք կարող են խանգարել տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող անձանց՝ բորոյուրներ, աստիճաններ, ճանապարհի անհարթություններ: Ուսումնասիրվել են տեղամասի մուտքի մոտ առկա խնդիրները՝ առանց թեքահարթակի աստիճաններ կամ դժվարամատչելի (սահմանված չափանիշներին չհամապատասխանող) թեքահարթակներ, մուտքի նեղ դռներ: Այնուհետև գնահատվել է ընտրատեղամասի ներսում առկա իրավիճակը. ո՞ր հարկում է գտնվում տեղամասը, կա՞ն արդյոք աստիճաններ, առկա՞ են թեքահարթակներ, թե՞ ոչ: Այս բոլոր կետերի համադրության հիման վրա գնահատվել է ընտրատեղամասի մատչելիությունը: Բոլոր դիտարկված տեղամասերը պայմանականորեն բաժանվել են 4 կարգի՝ մատչելի, հիմնականում մատչելի, դժվարամատչելի և անմատչելի (մոնիտորինգի դիտարկման քարտը տե՛ս հավելված 1-ում):

Հետազոտության առաջին փուլում դիտարկվել է մայրաքաղաքի ընտրատեղամասերի գրեթե 100%-ը (470-ից 467-ը): Բացառություն են կազմել քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող երեք ընտրատեղամասերը, որոնց ուսումնասիրությունը համարվել է ոչ նպատակահարմար:

Ուսումնասիրված ընտրատեղամասերի 75%-ը չունեն խոչընդոտներ փողոցում կամ բակում: Մնացած դեպքերում տեղամասերի բակերում հայտնաբերվել են բորոյուրներ կամ աստիճաններ, ընդ որում հայտնաբերված 55 բորոյուրներից միայն 2-ն ունեն թեքահարթակներ, որոնցից միայն մեկն է համապատասխանում մատչելիության չափանիշներին, այսինքն իսկապես հասանելի է անվասայլակով ընտրողներին: Բացի այդ, բակում հանդիպող խոչընդոտներից են նաև աստիճանները: Նման խոչընդոտ հայտնաբերվել է 48 (11%) ընտրատեղամասում, դրանցից 3%-ում առկա են թեքահարթակներ, որոնցից, սակայն, ոչ մեկը չի համապատասխանում մատչելիության չափանիշներին: Բացի այդ, աստիճանների միայն 12% (6 տեղամաս) ունի բազրիքներ: Բազրիքների բացակայությունը խնդիրներ է ստեղծում ոչ միայն հաշմանդամների, այլև տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող այլ մարդկանց՝ հղիների, տարեցների, մանկական սայլակով ծնողների համար: Ընտրատեղամասերի 6%-ի (30

ընտրատեղամաս) բակերում առկա են նաև այլ խոչընդոտներ, ինչպիսիք են անհարթ ճանապարհը կամ դարպասի բարձր շեմը:

467 ընտրատեղամասերից 403-ի (86%) մուտքի մոտ առկա են աստիճաններ: Ընդ որում, 24%-ն ունի թեքահարթակ, սակայն այդ թեքահարթակների ընդամենը 2%-ն է կիրառելի անվասայլակներով մարդկանց համար: Մուտքի մոտ աստիճան ունեցող ընտրատեղամասերի 54%-ի դեպքում հնարավոր է թեքահարթակ կառուցել՝ դարձնելով դրանք մատչելի:

Տեղամասերից 356-ը (69%) ունի երկփեղկանի դուռ, իսկ մեկփեղկանի դուռ ունեցող տեղամասերի 93%-ը ունի 70սմ և ավելի լայնությունը, որը մատչելի է անվասայլակներով ընտրողներին:

Հետազոտված 467 տեղամասերից 381 (82%-ը գտնվում է առաջին հարկում, սակայն այդ տեղամասերի 22%-ում առկա են զանազան խոչընդոտներ, ինչպիսիք են աստիճանները կամ բարձր շեմը: Առաջին հարկում խոչընդոտեր ունեցող ընտրատեղամասերի 6%-ն ունի թեքահարթակ:

Ընտրատեղամասերից 76-ը գտնվում է 2-րդ կամ ավելի բարձր հարկում, ընդ որում դրանցից 36%-ը հնարավոր է տեղափոխել առաջին հարկ՝ դարձնելով նշյալ տեղամասերն առավել հասանելի: Մնացած դեպքերում դա հնարավոր չէ անել տարածքի բացակայության կամ այլ ընտրատեղամասի գտնվելու պատճառով (ընտրատեղամասերում առկա խոչընդոտների վերաբերյալ թվային տեղեկությունները տե՛ս հավելված 3-ում):

Ընդհանրացնելով արդյունքները, կարող ենք փաստել, որ Երևան քաղաքի ընտրատեղամասերից 31-ը (6%) լիովին մատչելի են անվասայլակներով ընտրողների համար: Եվս 44 (9%) ընտրատեղամաս գնահատվել է որպես հիմնականում մատչելի, այսինքն անվասայլակներով ընտրողների մուտքը հնարավոր է աննշան օգնությամբ: Հաշմանդամների համար այս ընտրատեղամասերի մատչելիությունը մատնանշելու համար «Ունիսոն» հասարակական կազմակերպությունը այդ վայրերում փակցրել է հատուկ նշաններ. կանաչ՝ լիովին մատչելի և կապույտ՝ հիմնականում մատչելի ընտրատեղամասերում: (Նշված ընտրատեղամասերի ցուցակը տե՛ս հավելված 2-ում)

Հետազոտության երկրորդ փուլը իրականացվում էր անմիջապես ընտրությունների օրը: «Ունիսոնի» դիտորդների հիմնական նպատակներն էին՝ բացահայտել, որքանով են քվեախցիկները հարմար անվասայլակներով ընտրողների համար (անկախ նրանից, եղել են նման ընտրողներ, թե ոչ), առկա են արդյոք ընտրատեղամասերում թույլ տեսնող անձանց համար նախատեսված ոսպնյակներ և կույր ընտրողների համար նախատեսված կաղապարներ, ի հայտ բերել ընտրատեղամասերի ֆիզիկական մատչելիության հետ

կապված այլ խնդիրներ: Նշված նպատակներին հասնելու համար քվեարկության օրը դիտարկվել է Երևան քաղաքի ընտրատեղամասերի 70%-ը (դիտարկման քարտը տե՛ս հավելված 4-ում):

Փետրվարի 18-ին՝ նախագահական ընտրությունների ընթացքում, «Ունիսոնի» դիտորդները արձանագրել են հետևյալ տվյալները. դիտարկվել է 291 տեղամաս, գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերում առկա էին տեսողության խնդիրներ ունեցող ընտրողների համար նախատեսված ուսպնյակները, որոնք բավականին բարձր կիրառելիություն են ունեցել: Առկա էին նաև կույր ընտրողների համար նախատեսված կաղապարները, որոնցից, սակայն, օգտվել են եզակի քաղաքացիներ: Բացառություն է կազմել 1 ընտրատեղամաս, որտեղ հավաստիացրեցին, որ իրենց կաղապար չի տրվել (10/24, հասցե՝ Ժուռնալիստների տուն, Պուշկինի 3ա): Ընտրատեղամասերից մեկում (6/4, հասցե՝ թիվ 126 դպրոց, Էստոնական 8ա) տեղամասային հանձնաժողովի թողտվությամբ վստահված անձը հորդորում էր վատ տեսնող ընտրողներին չօգտվել ուսպնյակից՝ մեկնաբանելով, որ դա անիմաստ է, և առաջարկում էր իր կողմից ներկայացված մարդկանց օգնություն: Այս պարագայում լիովին չի օգտագործվել անձի՝ ինքնուրույն ընտրություն կատարելու հնարավորությունը:

Ընդամենը 37 ընտրատեղամասում անվասայլակներով մարդկանց համար քվեախուցը անհասանելի էր նեղ տարածության պատճառով, ևս 120 ընտրատեղամասում քվեախցիկին մոտենալ թեև հնարավոր էր, սակայն դժվարությամբ (կողքով): Որոշ ընտրատեղամասերում տեղավաղորդվել են շարժական թեքահարթակներ, սակայն դրանցից միայն երկուսն են համապատասխանում չափանիշներին, այսինքն՝ իսկապես կիրառելի են անվասայլակներով ընտրողների համար (6/34, թիվ 22 դպրոց, հասցե՝ Նազարբեկյան թաղամաս, 3/22, թիվ 48 դպրոց, հասցե՝ Դրոյի 11): Մնացած դեպքերում շարժական թեքահարթակները սահմանված չափանիշներից կարճ են, հետևաբար ունեն մեծ թեքություն, որը անհարմար է (որոշ դեպքերում անգամ վտանգավոր) անվասայլակով տեղաշարժվելու համար:

Նախընտրական քարտզարչավի դիտարկումները ցույց են տվել լսողության խնդիրներ ունեցող ընտրողների կարիքների անտեսում. նախագահի թեքնաձուների հեռուստաքարտզարչավը չէր զուգորդվում սուրդոթարգմանությամբ, ինչը խախտում է խուլ ընտրողների տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը:

Գնահատելով ընտրատեղամասերի ֆիզիկական մատչելիության առկա իրավիճակը, զուգահեռներ անցկացնենք 10 տարի առաջ իրականացված նմանատիպ հետազոտության հետ: 2003թ. համապետական ընտրությունների ընթացքում ուսումնասիրված 419 տեղամասերից միայն 10-ն (2%) են գնահատվել որպես լիովին մատչելի. համեմատելով 2013թ. մոնիտորինգի

արդյունքների հետ՝ 4%-անոց աճ ենք նկատում: Մատչելիության չափանիշներին համապատասխանող ընտրատեղամասերի քանակի աճը վկայում է որոշում կայացողների և հանրային գիտակցության մեջ նշված հիմնախնդրի նշանակալիության բարձրացման մասին: Այս նվաճման մեջ կարևոր ենք համարում նաև նման մոնիտորինգների իրականացումը և դրանց հիման վրա մշակված առաջարկությունները: Սակայն, արձանագրված առաջընթացը և բարեփոխումների տեմպերը բավարար չեն հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների ընտրական իրավունքի լիակատար իրացման համար:

Գլուխ 2. Ընտրությունների մատչելիության ապահովմանն ուղղված հանձնարարականներ և առաջարկներ

Վատ տեսնող և չտեսնող ընտրողների իրավունքների իրականացման ապահովմանն ուղղված հանձնարարականներ և առաջարկներ

- 1) Ավելի լայնորեն իրագրել վատ տեսնող ընտրողներին ընտրատեղամասերում առկա ուսանողների մասին
- 2) Բացառել ընտրական գործընթացի մասնակիցների կողմից ուսանողների չօգտվելու հորդորները
- 3) Ապահովել, որ բոլոր ընտրատեղամասերում առկա լինի չտեսնող ընտրողների համար նախատեսված հատուկ կադապարը
- 4) Ավելի լայնորեն իրագրել չտեսնող ընտրողներին հատուկ կադապարի առկայության և կիրառելիության մասին

Խուլ ընտրողների իրավունքների իրականացման ապահովմանն ուղղված առաջարկ Հեռուստաքարտզարչավի ժամանակ սուրդոթարգմանությամբ զուգորդել քաղաքական գովազդը

Երևան քաղաքի ընտրատեղամասերի ֆիզիկական մատչելիության բարձրացմանն ուղղված հանձնարարականներ և առաջարկներ

<i>Խումբ 1. Ընտրատեղամասեր, որտեղ, չնայած անհրաժեշտությանը, բացակայում է թեքահարթակը կամ առկա է, սակայն ակնհայտորեն չի համապատասխանում նորմատիվներին, հետևաբար, առավել հրատապ են վերակառուցման տեսանկյունից (38 ընտրատեղամաս)</i>			
Ընտրատեղամաս թիվ	Հասցե	Խոչընդոտների նկարագրություն	Առաջարկ
1/14	Թիվ 170 դպրոց, Թումանյան թաղ. 3	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 9սմ բարձրությամբ 1 աստիճան, որի վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 0.3մ երկարությամբ թեքահարթակ:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 0.3մ-ի փոխարեն դարձնելով 0.9մ:
1/25	Թիվ 9/104/ ՆՈՒՀ, Գայի 5/1	1 հարկում առկա է 8սմ բարձրությամբ շեմ:	Չեզոքացնել մուտքի մոտ առկա շեմը
2/6	Թիվ 150 դպրոց, Բակունցի 6	Շենքի մուտքի մոտ առկա է՝ 6 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 14սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 5մ երկարությամբ թեքահարթակ:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 5մ-ի փոխարեն դարձնելով 8.4մ:
4/17	Երևան քաղաքի թիվ 7 սպորտդպրոց, Կոմիտաս 37	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 4 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 13սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 0.8մ երկարությամբ թեքահարթակ:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 0.8մ-ի փոխարեն դարձնելով 5.2մ:
4/19	Իսակովի անվան թիվ 132 դպրոց, Ա. Խաչատրյան 28	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 5 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 13սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 2մ երկարությամբ թեքահարթակ:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 2մ-ի փոխարեն դարձնելով 6.5մ:
4/21	«Հայերկրաբան» Ա/Մ կենտրոն, լրբ., Կոմիտաս 29	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 3 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ երկարությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 2մ երկարությամբ թեքահարթակ:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 2մ-ի փոխարեն դարձնելով 4.5մ:

4/23	Գայի անվան թիվ 129 դպրոց, Հր. Քոչարի 29	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 8 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 13 սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար ` 4մ երկարությամբ թեքահարթակ:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 4մ-ից դարձնելով 10.4մ:
4/25	Թիվ 26 մ/մանկապարտեզ, Վ.Փափազյան 8	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 20սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա աստիճանը կամ կառուցել առնվազն 1մ երկարությամբ թեքահարթակ:
4/26	Արվեստանոցին կից տարածք, Աղբյուր Մերոբ 7	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 10սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա աստիճանը կամ կառուցել 1մ երկարությամբ թեքահարթակ:
4/34	Թիվ 78 դպրոց, Բաղրամյան 59	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 5 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 13սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար ` 1.5մ երկարությամբ թեքահարթակ:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 1.5մ-ից դարձնելով 6.5մ:
5/13 և 5/14	Թիվ 172 մ/ մանկ. /59 ՆՈՒՀ/, Դավթաշեն 2 թաղ.	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 10սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա աստիճանը կամ կառուցել 1մ երկարությամբ թեքահարթակ:
5/37	«Հայցյուղչիննախ» ինստ., Կիևյան 16	Բակում առկա է 14սմ բարձրությամբ բորոյուր:	Չեզոքացնել բակում առկա բորոյուրը:
6/1 և 6/2	Թիվ 131 դպրոց, Արզումանյան 22	Բակում ճանապարհին անհարթ է, շենքի մուտքի մոտ առկա է 15սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել ճանապարհը: Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա աստիճանը կամ կառուցել առնվազն 1.5մ երկարությամբ թեքահարթակ:
7/26	Թիվ 89 դպրոց, Մեբաստիա 19	Բակում առկա է 12սմ բարձրությամբ բորոյուր, շենքի մոտ ` 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 6սմ բարձրությամբ:	Չեզոքացնել բակում առկա բորոյուրը, մուտքի մոտ գտնվող աստիճանների համար կառուցել 1.2մ երկարությամբ թեքահարթակ:
7/27 և 7/28	Թիվ 111 դպրոց, Լուկաշինի 1	Դարպասի մոտ առկա է 15սմ բարձրությամբ բորոյուր, շենքի մուտքի մոտ ` 10սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա բորոյուրը կամ կառուցել առնվազն 1.5մ երկարությամբ թեքահարթակ: Հարթեցնել շենքի մուտքի մոտ առկա աստիճանը կամ կառուցել առնվազն 1մ երկարությամբ թեքահարթակ:
8/8 և 8/9	Թիվ 179 դպրոց, Ա-3 թ. Օհանով 72	Մուտքի մոտ առկա է 6 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 14սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար ` 4.3մ երկարությամբ թեքահարթակ:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը 4.3մ-ից դարձնելով 8.4մ:
9/14	Մուշեղ Իշխանի անվան թիվ 5 դպրոց, Բուզանդ 107	Մուտքի մոտ առկա է 9սմ բարձրությամբ շեն:	Չեզոքացնել մուտքի մոտ առկա շենը:
9/15	Արեգնազան կրթահամալիր, Սարյան 23	Բակում առկա է 15սմ բարձրությամբ բորոյուր:	Հարթեցնել բակում առկա բորոյուրը կամ կառուցել 1.5մ երկարությամբ թեքահարթակ:
9/19	Չարենցի անվան թիվ 67 դպրոց, Ամիրյան 9	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 17սմ բարձրությամբ մեկ աստիճան, դռան շեմն ունի 4սմ բարձրություն:	Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա աստիճանը, վերացնել շենը:
9/26	Վ. Վաղարշյանի անվան 80 դպրոց, Ծ. Իսակովի 2/1	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 7սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա աստիճանը:
9/27 և 9/28	Հիդրոպոնիկայի պրոբլ. ինստիտուտ, Նորագյուղ 108	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 7 սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել շենքի մուտքի մոտ առկա աստիճանը կամ կառուցել 0.7մ երկարությամբ թեքահարթակ:

11/2	Թիվ 32 դպրոց, Սևանի 32	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը 15 սմ բարձրությամբ:	Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա 2 աստիճանները կամ կառուցել 2մ երկարությամբ թեքահարթակ:
11/15	Թիվ 32 դպրոց, Սևանի 32	Մուտքի մոտ առկա է 3 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 1.15մ երկարությամբ թեքահարթակ: Դռան մուտքի մոտ առկա է 15սմ բարձրությամբ շեմ:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 1.15մ-ից դարձնելով 4.5մ, չեզոքացնել մուտքի մոտ առկա շեմը:
12/29	Թիվ 160 դպրոց, Ավանեսովի 10	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 14սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 1.2մ երկարությամբ թեքահարթակ:	Վերակառուցել թեքահարթակը՝ 1.2մ-ից դարձնելով 2մ:
12/34 և 12/37	Ն.Խարբերդ 4 փ., 2 հողակտոր	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 15սմ բարձրությամբ 1 աստիճան, դռան մոտ՝ 20սմ բարձրությամբ շեմ:	Մուտքի մոտ կառուցել թեքահարթակ՝ առնվազն 1.5մ երկարությամբ: Չեզոքագնել շեմը:
12/38	Արշակունյաց 135/7, 5 հարկանի շենքի 1-ին հարկ	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 7սմ բարձրությամբ շեմ:	Չեզոքացնել մուտքի մոտ առկա շեմը:
13/22 և 13/23	Մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն, Էրեբունու 15	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 15սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 0.4մ-ից դարձնելով 1.5մ:
13/28	Թիվ 70 մանկապարտեզ, Վարդաշենի 6փ, 80	Շենքի մուտքի մոտ առկա է՝ 18սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա աստիճանը կամ կառուցել 1.8մ երկարությամբ թեքահարթակ:
13/29	Թիվ 101 դպրոց, Մուշական թաղ.	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 10սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա աստիճանը կամ կառուցել 1մ երկարությամբ թեքահարթակ:
13/31	Էրեբունու 31, Էրեբունի փ. 31	Բակում առկա է 15սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել բակում առկա աստիճանը կամ կառուցել առնվազն 1.5մ երկարությամբ թեքահարթակ:
13/34	Թիվ 125 մանկապարտեզ, Նուբարաշեն 12փ. 1	Բակում առկա է 8սմ բարձրությամբ բորդյուր:	Հարթեցնել բակում առկա բորդյուրը կամ կառուցել 0.8մ երկարությամբ թեքահարթակ:

Խումբ 2. Ընտրատեղամասեր, որտեղ առկա թեքահարթակների կառուցման մեջ թեև նկատվում են նորմատիվներից շեղումներ, սակայն ոչ նշանակալի: Այս ընտրատեղամասերի վերակառուցումը թեև ցանկալի է, բայց ոչ հրատապ (6 ընտրատեղամաս)

Ընտրատեղամասի թիվ	Հասցե	Խոչընդոտների նկարագրություն	Առաջարկություն
1/35	Առևտրի քուլեջ, Մուղղովական 37ա	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 4 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 5մ երկարությամբ թեքահարթակ: Մուտքի դուռը ունի 5սմ բարձրությամբ շեմ:	Վերակառուցել թեքահարթակը՝ 5մ-ի փոխարեն դարձնելով 6մ, չեզոքացնել շեմը:
3/18	Թիվ 125 դպրոց, Պ. Սևակի 89	Բակում առկա է 3 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 5սմ բարձրությամբ, որոնց վրա կառուցված է ոչ բավարար	Վերակառուցել բակում առկա թեքահարթակը՝ 1մ փոխարեն դարձնելով 1.5մ, կատարելագործել

		րար՝ 1մ երկարությամբ թեքահարթակ: Շենքի մուտքի մոտ առկա է 3 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 8սմ բարձրությամբ, որոնց վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 2մ երկարությամբ թեքահարթակ:	շենքի մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը 2մ-ի փոխարեն դարձնելով 2.4մ:
4/22	Թիվ 29 մուր-մանկապարտեզ, Կոմիտաս 30	Բակում առկա 10սմ բարձրությամբ 1 աստիճան:	Հարթեցնել մուտքի մոտ առկա աստիճանը կամ կառուցել 1մ երկարությամբ թեքահարթակ:
8/33	Թիվ 144 դպրոց, Վ. Շենգավիթ 2փ. 9	Շենքի մուտքի մոտ առկա է 3 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 1.4մ երկարությամբ թեքահարթակ:	Վերակառուցել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 1.4մ-ից դարձնելով 4.5մ:
9/32	Թիվ 122 դպրոց, Արզումանյան 5	Բակում ճանապարհին անհարթ է, շենքի մուտքի մոտ առկա է 11սմ բարձրությամբ շեն: Շենքի մուտքի մոտ առկա 4 աստիճան, յուրաքանչյուրը 15սմ բարձրությամբ: Աստիճանների վրա կառուցված է ոչ բավարար՝ 4.7մ բարձրությամբ թեքահարթակ:	Հարթեցնել բակի ճանապարհը, վերացնել մուտքի շենը, կատարելագործել մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը՝ 4,7մից դարձնելով 6մ:
11/13	Ա.Բակունցի անվան քոլեջ, Նժդեհի 20	Բակում առկա է 25սմ բարձրությամբ 1 աստիճան, շենքի մուտքի մոտ՝ 2 աստիճան, յուրաքանչյուրը՝ 15սմ բարձրությամբ:	Հարթեցնել բակում և շենքի մուտքի մոտ առկա աստիճանները կամ կառուցել թեքահարթակներ:

Տեղամասեր, որոնք մատչելի կլինեն առաջին հարկ տեղափոխելու շնորհիվ

13/13	Թիվ 17 դպրոց, Սասունցի Դավթի 78
-------	---------------------------------

Տեղամասեր, որոնք մատչելի կլինեն առաջին հարկ տեղափոխելու և շենքի մուտքի մոտ առկա թեքահարթակը վերակառուցելու դեպքում

4/16	Թիվ 22 մանկապարտեզ, Գրիբոյեդով 2/2
7/35	Թիվ 11 դպրոց, Բ-2 թաղ., Բաբաջանյան 137
11/36	Թիվ 49 դպրոց, Ն. Արեշ 5փ. 2
11/37	Թիվ 49 դպրոց, Ն. Արեշ 5փ. 2

Տեղամասեր, որոնք գտնվում են առաջին հարկում և մատչելի կլինեն շենքի մուտքի մոտ թեքահարթակի կառուցման դեպքում

1/2	Թիվ 51 մ/մանկապարտեզ, Ավան 6փ., 52/1
1/5	Թիվ 104 դպրոց, Աճառյան 5
1/6	Ներսես Մեծի անվան թիվ 124 դպրոց, Աճառյան 15
1/15	Թիվ 171 դպրոց, Իսահակյան թաղ.
1/16	Թիվ 52 մ/մանկապարտեզ, Իսահակյան թաղ.
1/22	Թիվ 96 դպրոց, Դ. Մալյան 24
1/24	Թիվ 8/103/ ՆՈՒՀ, Թոթովենցի 9
1/26	Թիվ 164 դպրոց, Թոթովենցի 7
1/34	Թիվ 133 դպրոց, Մոլդովական 35
2/4	Ասլամազյանի անվան երաժշտական դպրոց, Գյուլիքնիսլյան 6
2/11	Թիվ 187 դպրոց, 1-ին տեղամաս, Ջրվեժ, Մայակ թաղ.
2/15	Թիվ 17 /112/ ՆՈՒՀ, Մարի 9
2/18	Շիրակացու անվան թիվ 18 ՆՈՒՀ, Գալշոյան

2/21	Թիվ 163 դպրոց, 1-ին տեղամաս, Գյուրջյան 13
2/22	Թիվ 163 դպրոց, 2-րդ տեղամաս, Գյուրջյան 13
2/24	Թիվ 88 դպրոց, 1-ին տեղամաս, Կարախանյան 11
2/28	«Անի» մանկապարտեզ, Ն/Ն 8-րդ գ.
3/8	Թիվ 103 դպրոց, Ջ. Քանաքեռցու 14
4/13	Ռ. Սևակի անվան թիվ 151 դպրոց, Բաբայան 40
4/24	Թիվ 26 մ/մանկապարտեզ, Վ. Փափազյան 8
4/27	Ս. Գաշոյանի անվան թիվ 148 դպրոց, Սունդուկյան 78
4/29	Հայջրնախագիծ ինստիտուտ, Վ. Վաղարշյան 12
4/30	Արվեստանոց, Աղբյուր Սերոբ 7
5/1	Թիվ 93 դպրոց, Դավթաշեն գյուղ
5/4	Թիվ 312 մ/մանկ. /61 ՆՈՒՀ/, Դավթաշեն 1 թաղ.
5/5	Թիվ 146 մ/մանկ. /58 ՆՈՒՀ/, Դավթաշեն 1 թաղ.
5/7	Թիվ 189 դպրոց, Դավթաշեն 1 թաղ.
5/8	Թիվ 219 մ/մանկ. /60 ՆՈՒՀ/, Դավթաշեն 3 թաղ.
5/9	Թիվ 219 մ/մանկ. /60 ՆՈՒՀ/, Դավթաշեն 3 թաղ.
5/10	Թիվ 219 մ/մանկ. /60 ՆՈՒՀ/, Դավթաշեն 3 թաղ.
5/15	Թիվ 199 դպրոց, Դավթաշեն 4 թաղ.
5/16	Թիվ 199 դպրոց, Դավթաշեն 4 թաղ.
5/22	Հեքիմյանի անվան թիվ 13 երաժշտական դպրոց, Վ. Վաղարշյան 24/17
5/34	Թիվ 27 մ/մանկապարտեզ, Կիկյան 7
6/31	Թիվ 195 դպրոց, Մազմանյան 5ա
7/7	Թիվ 190 դպրոց, Բ-2թ. Բաբաջանյան 127/1
7/16	Թիվ 113 դպրոց, Հաղթանական 6փ. 51
7/23	Թիվ 121 դպրոց, Տիգրան 1, նրբ. 1
7/29	Թիվ 146 դպրոց, Լուկաշին 6
7/30	Թիվ 146 դպրոց, Լուկաշին 6
7/32	Թիվ 108 դպրոց, Սիլիկյան 10
7/33	Թիվ 108 դպրոց, Սիլիկյան 10
8/1	Թիվ 152 դպրոց, Արարատյան 1գ. Կուրդինյան 9
8/2	Թիվ 152 դպրոց, Արարատյան 1գ. Կուրդինյան 9
8/23	Թիվ 191 դպրոց, Բ-3 թ. Անդրանիկի 73
8/25	Թիվ 112 դպրոց, Ախապարաշեն, Մեքաստիա 84
8/26	Թիվ 112 դպրոց, Ախապարաշեն, Մեքաստիա 84
8/27	Թիվ 91 դպրոց, Ախապարաշեն, Ծերենցի 72
8/28	Թիվ 91 դպրոց, Ախապարաշեն, Ծերենցի 72
8/29	Թիվ 91 դպրոց, Ախապարաշեն, Ծերենցի 72
10/18	Ն.Ստեփանյանի անվան թիվ 71 դպրոց, Հանրապետության 72
10/22	Մանկավարժական ինստ. բանասիրական ֆակ., Ալեք Մանուկյան 13
10/26	Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոց, Մոսկովյան 17
10/32	Թոթովենցի անվան թիվ 57 դպրոց, Ազաթանգեղոսի 7ա
11/9	Թիվ 35 դպրոց, Էրեբունու 16
11/18	Թիվ 154 դպրոց, Ֆրունզե 4
11/23	Կինոտեխ. Շ-Մշակ. Քոլեջ, Բագրատունյաց 37
11/27	Թիվ 110 դպրոց, Ս.Տարոնցի 11
11/28	Թիվ 110 դպրոց, Ս.Տարոնցի 11

11/29	Թիվ 69 դպրոց, Արարատյան 26
11/34	Թիվ 75 դպրոց, Ն.Շենգավիթ 12փ., 13
11/35	Թիվ 137 դպրոց, Ս.Տարոնցի 17
12/7	Թիվ 173 դպրոց, Հ.Հովսեփյան 4
12/14	Թիվ 158 դպրոց, Շիրակի 2 նրբ. 5
12/10	Թիվ 140 դպրոց, Նորագավիթ 1փ. 99
12/11	Թիվ 140 դպրոց, Նորագավիթ 1փ. 99
12/12	Թիվ 98 դպրոց, Նորագավիթ 1փ., 97
12/26	Թիվ 98 դպրոց, Նորագավիթ 1փ., 97
12/30	Թիվ 72 մանկապարտեզ, Խաղաղ Դոնի 21
12/33	Թիվ 178 դպրոց, Խաղաղ Դոնի 25
12/35	Թիվ 158 դպրոց, Շիրակի 2 նրբ. 5
13/5	Թիվ 70 դպրոց, Սարի թաղի 3փ., 44
13/7	Թիվ 66 ՆՈՒՀ, Սարի թաղի 7փ., 15
13/11	Թիվ 16 դպրոց, Բուռնազյան 37
13/17	Թիվ 43 դպրոց, Ն.Արեշ 9փ., 54
13/24	Չուխաջյան երաժշ. դպրոց, Ռոստոմյան 23

<i>Տեղամասեր, որոնք հարթ մուտք ունեն և կարող են մատչելի դառնալ առաջին հարկում թեքահարթակի կառուցման դեպքում</i>	
6/30	Թիվ 49 ՆՈՒՀ, 16 թաղ.
8/3	Թիվ 116 դպրոց, Արարատյան 2գ. Կուրդինյան նրբ. 1
8/4	Թիվ 116 դպրոց, Արարատյան 2գ. Կուրդինյան նրբ. 1

<i>Տեղամասեր, որոնք կարող են առաջին հարկ տեղափոխվել և մատչելի կլինեն մուտքի մոտ թեքահարթակի կառուցման դեպքում</i>	
1/32	Թիվ 139 դպրոց, 1-ին տեղամաս, Ստեփանյան 3
7/2	Թիվ 78 ՆՈՒՀ, Բ-2թ. Բաբաջանյան 139
7/24	Թիվ 121 դպրոց, Տիչինա 1, նրբ. 1
11/1	Կաշվե գործ. Ակումբ, Կույբիշևի 18
13/30	Թիվ 107 դպրոց, Ջրաշեն թաղ. 1փ.

<i>Տեղամասեր, որոնք կարող են մատչելի դառնալ մուտքի մոտ և առաջին հարկում թեքահարթակների կառուցման դեպքում</i>	
1/1	Թիվ 51 մ/մանկապարտեզ, Ավան 6փ., 52/1
2/7	Թիվ 142 դպրոց, Գյուլիքսիսյան 33
5/17	Թիվ 22 երաժշտական դպրոց /Ա. Բ. Տերտերյանի անվան արվեստի դպրոց/, Դավթաշեն 4-րդ թաղ.
5/23	Հեքիմյանի անվան թիվ 13 երաժշտական դպրոց, Վ. Վաղարշյան 24/17
5/32	Թիվ 145 դպրոց, Էմինի 8
8/30	Թիվ 50 դպրոց, Շևչենկո 34
8/31	Թիվ 50 դպրոց, Շևչենկո 34
10/30	Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոց, Բաղրամյան 16
13/9	Թիվ 120 դպրոց, Խորենացու 207
13/10	Թիվ 120 դպրոց, Խորենացու 207
13/26	Հաստոցանորմալ գործարան, Գ.Մահարու 1
13/27	Թիվ 64 դպրոց, Վարդաշենի 3փ., 3
13/37	Թիվ 175 դպրոց, Նուբարաշեն 11 փ., 2

2013թ. Նախագահական ընտրությունների դիտարկման քարտ (մոնիտորինգ) _____

Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

- 1. Ընտրատեղամաս թիվ _____ դպրոց թիվ _____ մ/մ թիվ _____ այլ _____
- 2. Հասցե՝ _____ հեռախոս՝ _____

Բ. ՓՈՂՈՑԸ / ԲԱԿԸ

- 3. բորոյուր
 - 1) կա, բարձրությունը _____ սմ
 - 2) չկա (անցնել հարց 5-ին)
- 4. բորոյուրի թեքահարթակ
 - 1) կա _____ սմ երկարությամբ
 - 2) չկա
- 5. աստիճաններ 1) կան _____ հատ, մեկ աստիճանի բարձրությունը _____ սմ
- 2) չկան (անցնել հարց 8-ին)
- 6. բազրիք աստիճանների մոտ
 - 1) կա
 - 2) չկա
- 7. թեքահարթակ
 - 1) կա _____ մետր երկարությամբ
 - 2) չկա
- 8. այլ խոչընդոտներ (ոչ մատչելի դարպաս և այլն) _____

Գ. ՇԵՆՔԻ ՍՈՒՏՔԸ

- 9. աստիճաններ
 - 1) կան _____ հատ, մեկ աստիճանի բարձրությունը _____ սմ
 - 2) չկան (անցնել հարց 12-ին)
- 10. բազրիք աստիճանների մոտ
 - 1) կա
 - 2) չկա
- 11. թեքահարթակ
 - 1) կա _____ մետր երկարությամբ
 - ա) բազրիքով բ) առանց բազրիքի
 - 2) չկա, բայց հնարավոր է կառուցել
 - 3) չկա և հնարավոր չէ կառուցել
- 12. այլ խոչընդոտներ (ծաղկաման և այլն) _____

Դ. ՍՈՒՏՔԻ ԴՈՒՈՐ

- 13. փեղկերի քանակը
 - 1) 1-փեղկանի 2) 2-փեղկանի, 2-րդ փեղկը բացվում է 3) 2-փեղկանի, 2-րդ փեղկը չի բացվում
- 14. մեկ փեղկի լայնությունը _____ սմ, երկրորդ փեղկի լայնությունը _____ սմ (եթե տարբերվում է առաջինից)
- 15. այլ խոչընդոտներ (բարձր շեմ, 2-րդ դռան առկայությունը, լայնությունը և այլն) _____

Ե. ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՆԵՐՍՈՒՄ

- 16. Ընտրատեղամասը գտնվում է ա) 1-ին (անցնել հարց 18-ի) բ) 2-րդ գ) այլ _____ հարկում
- 17. Եթե տեղամասը չի գտնվում առաջին հարկում, ապա 1-ին հարկ տեղափոխելու դեպքում խոչընդոտներ
 - 1) չեն լինի 2) կլինեն _____
- 18. աստիճաններ
 - 1) կան _____ հատ, մեկ աստիճանի բարձրությունը _____ սմ
 - 2) չկան (անցնել հարց 21-ին)
- 19. բազրիք աստիճանների մոտ
 - 1) կա
 - 2) չկա
- 20. թեքահարթակ
 - 1) կա _____ մետր երկարությամբ
 - ա) բազրիքով բ) առանց բազրիքի
 - 2) չկա, բայց հնարավոր է կառուցել
 - 3) չկա և հնարավոր չէ կառուցել
- 21. այլ խոչընդոտներ _____

Զ. ՎԵՐԵԼԱԿ (լրացնել, եթե տեղամասը գտնվում է առաջինից բարձր հարկում)

- 22. վերելակ
 - 1) կա, դռան լայնությունը _____ սմ
 - 2) չկա (ավարտել)
- 23. մինչև վերելակ աստիճաններ առանց թեքահարթակի
 - 1) կան _____ հատ, մեկ աստիճանի բարձրությունը _____ սմ
 - 2) չկան

Լրացրեց _____ (անուն, ազգանուն, ստորագրություն) ամսաթիվ _____

Երևան քաղաքի մատչելի և հիմնականում մատչելի տեղամասերի ցանկ

ՄԱՏՉԵԼԻ ԸՆՏՐԱՏԵՂԱՄԱՍԵՐ - 32 հատ (6.85%)	
Ընտրատեղամաս թիվ	Հասցե
3/9	Թիվ 160 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ, Հասրաթյան 14
3/6	Թիվ 8 հատուկ դպրոց, Ծ.Աղբյուրի 14
3/3	Թիվ 84 դպրոց, Քանաքեռ 14փ., 1
3/31	Թիվ 117 դպրոց, Ֆանարջյան 15
3/28	Թիվ 152 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ, Ազատության 4ա
3/26	Թիվ 59 դպրոց, Վարշավյան 45
3/35	Թիվ 106 դպրոց, 1-ին տեղամաս, Նանսենի 11
3/36	Թիվ 106 դպրոց, 1-ին տեղամաս, Նանսենի 11
8/18	Արհեստագործական դպրոց, Բ-1 թաղ., Անդրանիկի 91/2
2/34	Թիվ 197 դպրոց, 1-ին տեղամաս, Վիլյուս 59/5
8/14	Մ. Սեբաստացի կրթահամալիր, Բ-1 թ. Բաբաջանյան 37
8/15	Մ. Սեբաստացի կրթահամալիր, Բ-1 թ. Բաբաջանյան 37
5/6	Թիվ 200 դպրոց, Դավթաշեն 1 թաղ.
5/20	Վ. Բյուսովի անվան ՊԼՀ հենակետային վարժարան, Էմինի 123
1/30	Թիվ 135 դպրոց, 1-ին տեղամաս, Ստեփանյան 5
5/28	«Դավիթ» առևտրի տուն, Հր. Քոչարի 4
1/21	ՀՖՖ, Ակադեմիա, Աճառյան 35/31
1/8	Թիվ 180 դպրոց, Ավան Առինջ թաղ.
3/23	Թիվ 147 դպրոց, Կ. Ուլնեցու 1
3/21	Թիվ 1 արվեստի դպրոց, Դրոյի 4ա
7/11	Թիվ 184 դպրոց, Ա-1 թ., Սվաճյան 44
12/16	Թիվ 52 դպրոց, Շիրակի 3
12/15	Թիվ 52 դպրոց, Շիրակի 3
6/13	Թիվ 100 դպրոց, Մարգարյան 9
6/14	Թիվ 100 դպրոց, Մարգարյան 9
6/18	Թիվ 155 դպրոց, Բաշինջաղյան 2 նրբ. 3
6/21	Թիվ 168 դպրոց, Բաշինջաղյան 1 նրբ.
6/22	Թիվ 168 դպրոց, Բաշինջաղյան 1 նրբ.
10/2	«Օլիմպոս» կրթահամալիր, Գ. Հովսեփյան 6
13/12	Թիվ 17 դպրոց, Սասունցի Դավթի 78
4/32	Թիվ 172 դպրոց, Բաղրամյան 59 Ա
3/22	Թիվ 48 դպրոց, Դրոյի 11

ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ՄԱՏՉԵԼԻ ԸՆՏՐԱՏԵՂԱՄԱՍԵՐ - 44 հատ (9.42%)	
Ընտրատեղամաս թիվ	Հասցե
1/14	Թիվ 170 դպրոց, Թումանյան թաղ. 3

1/25	Թիվ 9/104/ ՆՈԻՀ, Գայի 5/1
1/35	Առևտրի քոլեջ, Մոլդովական 37ա
2/6	Թիվ 150 դպրոց, Բակունցի 6
3/18	Թիվ 125 դպրոց, Պ. Սևակի 89
4/17	Երևան քաղաքի թիվ 7 սպորտդպրոց, Կոմիտաս 37
4/19	Իսակովի անվան թիվ 132 դպրոց, Ա. Խաչատրյան 28
4/21	«Հայերկրաբան» Ա/Մ կենտրոն, լաբ., Կոմիտաս 29
4/22	Թիվ 29 մսուր-մանկապարտեզ, Կոմիտաս 30
4/23	Գայի անվան թիվ 129 դպրոց, Հր. Քոչարի 29
4/25	Թիվ 26 մ/մանկապարտեզ, Վ. Փափազյան 8
4/26	Արվեստանոցին կից տարածք, Աղբյուր Սերոբ 7
4/34	Թիվ 78 դպրոց, Բաղրամյան 59
5/13	Թիվ 172 մ/ մանկ. /59 ՆՈԻՀ/, Դավթաշեն 2 թաղ.
5/14	Թիվ 172 մ/ մանկ. /59 ՆՈԻՀ/, Դավթաշեն 2 թաղ.
5/37	«Հայցյուղշիննախ» ինստ., Կիևյան 16
6/1	Թիվ 131 դպրոց, Արզումանյան 22
6/2	Թիվ 131 դպրոց, Արզումանյան 22
7/26	Թիվ 89 դպրոց, Սեբաստիա 19
7/27	Թիվ 111 դպրոց, Լուկաշինի 1
7/28	Թիվ 111 դպրոց, Լուկաշինի 1
8/8	Թիվ 179 դպրոց, Ա-3 թ. Օհանով 72
8/9	Թիվ 179 դպրոց, Ա-3 թ. Օհանով 72
8/33	Թիվ 144 դպրոց, Վ. Շենգավիթ 2փ. 9
9/14	Մուշեղ Իշխանի անվան թիվ 5 դպրոց, Բուզանդ 107
9/15	Արեգնազան կրթահամալիր, Սարյան 23
9/19	Չարենցի անվան թիվ 67 դպրոց, Ամիրյան 9
9/26	Վ. Վաղարշյանի անվան 80 դպրոց, Ծ. Իսակովի 2/1
9/27	Հիդրոպոնիկայի պրոբլ. ինստիտուտ, Նորագյուղ 108
9/28	Հիդրոպոնիկայի պրոբլ. ինստիտուտ, Նորագյուղ 108
9/32	Թիվ 122 դպրոց, Արզումանյան 5
11/2	Թիվ 32 դպրոց, Սևանի 32
11/13	Ա. Բակունցի անվան քոլեջ, Նժդեհի 20
11/15	Թիվ 32 դպրոց, Սևանի 32
12/29	Թիվ 160 դպրոց, Ավանեսովի 10
12/34	Ն. Խարբերդ 4 փ., 2 հողակտոր
12/37	Ն. Խարբերդ 4 փ., 2 հողակտոր 1-15
12/38	Արշակունյաց 135/7, 5 հարկանի շենքի 1-ին հարկ
13/22	Մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն, Էրեբունու 15
13/23	Մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն, Էրեբունու 15
13/28	Թիվ 70 մանկապարտեզ, Վարդաշենի 6փ, 80
13/29	Թիվ 101 դպրոց, Մուշական թաղ.
13/31	Էրեբունու 31, Էրեբունի փ. 31
13/34	Թիվ 125 մանկապարտեզ, Նուբարաշեն 12փ. 1

Ընտրատեղամասերում առկա խոչընդոտների վերաբերյալ թվային տեղեկություններ

1. *Ընտրատեղամասի բակում/փողոցում առկա խոչընդոտներ*

Բորդյուր

	Քանակ	%
Առանց բորդյուրի մուտք	410	88
Բորդյուրի առանց թեքահարթակի	55	11
Բորդյուր թեքահարթակով	2	1
Ընդհանուր թիվը	467	100.00

Բազրիք

	Քանակ	%
Առանց աստիճանների մուտք	419	90
Բազրիքով աստիճան	6	1
Առանց բազրիքի աստիճան	42	9
Ընդհանուր թիվը	467	100.00

Թեքահարթակ

	Քանակ	%
Առանց աստիճանների մուտք (թեքահարթակի կարիք չկա)	419	90
Առկա է թեքահարթակ և համապատասխանում է մատչելիության չափանիշներին	0	0
Առկա է թեքահարթակ, սակայն չի համապատասխանում մատչելիության չափանիշներին	14	3
Թեքահարթակ չկա	34	7
Ընդհանուր թիվը	467	100

2. *Շենքի մուտք*

Աստիճան

	Քանակ	%
Առանց աստիճանների մուտք	64	14
Բազրիքով աստիճան	30	6
Առանց բազրիքի աստիճան	373	80
Ընդհանուր թիվը	467	100.00

Թեքահարթակ

	Քանակ	%
Առանց աստիճանների մուտք (թեքահարթակի կարիք չկա)	64	14
Առկա է մատչելիության չափանիշներին համապատասխանող թեքահարթակ	11	2
Առկա է մատչելիության չափանիշներին չհամապատասխանող թեքահարթակ	88	19
Թեքահարթակ չկա, բայց հնարավոր է կառուցել	241	52
Թեքահարթակ չկա և հնարավոր չէ կառուցել	63	13
Ընդհանուր թիվը	467	100

3. Մուտքի դուռ

	Քանակ	%
Մատչելի (70սմ-ից լայն)	459	98
Ոչ մատչելի (70սմ-ից նեղ)	8	2
Ընդհանուր թիվը	467	100

4. Ընտրատեղամասերի տեղադրվածություն

	Քանակ	%
1 հարկ	382	82
2 հարկ	72	15
Այլ հարկ	13	3
Ընդհանուր թիվը	467	100

5. Իրավիճակը ներսում

5.1 Առաջին հարկում գտնվող ընտրատեղամասեր ` 382

Թեքահարթակ

	Քանակ	%
Ներսում աստիճաններ չկան (թեքահարթակի կարիք չկա)	296	77
Առկա է մատչելիության չափանիշներին համապատասխանող թեքահարթակ	1	0.7
Առկա է մատչելիության չափանիշներին չհամապատասխանող թեքահարթակ	5	1.3
Թեքահարթակ չկա, բայց հնարավոր է կառուցել	25	7
Թեքահարթակ չկա և հնարավոր չէ կառուցել	55	14
Ընդհանուր թիվը	382	100

Շեմ

	Քանակ	%
Ներսում շեմ չկա	375	98
Ներսում առկա է բարձր շեմ	7	2
Ընդհանուր թիվը	382	100

5.2 Երկրորդ կամ այլ հարկերում գտնվող ընտրատեղամասեր ` 85

Թեքահարթակ

	Քանակ	%
Ներսում աստիճաններ չկան (թեքահարթակի կարիք չկա)	69	81
Առկա է մատչելիության չափանիշներին համապատասխանող թեքահարթակ	0	0
Առկա է մատչելիության չափանիշներին չհամապատասխանող թեքահարթակ	0	0
Թեքահարթակ չկա, բայց հնարավոր է կառուցել	8	9.5
Թեքահարթակ չկա և հնարավոր չէ կառուցել	8	9.5
Ընդհանուր թիվը	85	100

Վերելակի առկայություն

	Քանակ	%
Ընտրատեղամասը չի գտնվում 1 հարկում, սակայն վերելակ չկա	85	100
Ընդհանուր թիվը	85	100

Նախագահական ընտրությունների դիտարկման քարտ (քվեարկության օրը) _____
Երևան, 18 փետրվարի 2013թ.

1. Ընտրատեղամաս թիվ _____
2. Տեղամասային հանձնաժողովի նախագահի անուն, ազգանունը _____
3. Տվյալ տեղամասում ձեր դիտորդության ժամերը՝ սկիզբ _____ վերջ _____
4. Արդյո՞ք սայլակով ընտրողը կարող է քվեարկել քվեախցում
1) այո
2) ոչ (նկարագրեք) _____
5. Առկա՞ էր արդյոք տեղամասում կույր ընտրողների համար նախատեսված հատուկ կաղապարը
1) այո
2) ոչ (նկարագրեք) _____
6. Առկա՞ էր արդյոք տեղամասում վատ տեսողություն ունեցող ընտրողների համար նախատեսված ոսպնյակը:
1) այո
2) ոչ (նկարագրեք) _____
7. Այլ մեկնաբանություններ (շարժական թեքահարթակի առկայություն և այլն) _____

Լրացրեց _____ Ընդունեց _____